

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Targowa 3, tel./fax 052 387-13-96
86-050 SOLEC KUJAWSKI
NIP 554-031-42-88

Solec Kujawski, dn. 14.06.2016r.



Urząd Miasta i Gminy
w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

dotyczy: warunków technicznych podłączenia istniejącej świetlicy „Jagódka” na działce nr 1118/4 przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim do sieci wod. kan.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim przy ul. Targowej nr 3 informuje, że w celu wykonania przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej należy:

- przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur PE ϕ wg projektu i włączyć do istniejącej końcówki sieci wodociągowej $\phi 160$ lub $\phi 110$ w ul. Kujawskiej. Proponowane miejsca włączenia zaznaczono kolorem niebieskim na załączonej mapie.
- wodomierz należy zamontować w studni wodomierzowej lub wewnątrz budynku i zabezpieczyć przed mrozem,
- włączenia do istniejącej sieci dokonać pod nadzorem przedstawiciela ZGK Sp. z o.o.
- za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy,
- przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCW o średnicy min. 160mm i włączyć do końcówki sieci kanalizacyjnej $\phi 200$ w ul. Kujawskiej za pośrednictwem studni. Studnię należy zaprojektować jako włączową o średnicy min. 1000mm z PE lub PCW. Miejsce włączenia zaznaczono kolorem czerwonym na mapie.
- na działce 1118/4, w rejonie budynku świetlicy, należy wybudować studzienkę rewizyjną o średnicy min. 400mm, do której należy włączyć instalację sanitarną z budynku. Studzienkę rewizyjną należy połączyć z wybudowaną studnią na końcówce sieci kanalizacyjnej w ul. Kujawskiej.

Projekt przyłączy należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim i zainwentaryzować geodezyjnie. Zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór ścieków.

Warunki tracą ważność po upływie dwóch lat.

KIEROWNIK DZIAŁU
Przygotowania Produkcji
mgr inż. Grzegorz Nowakowski

Załącznik: mapa z zaznaczonymi miejscami włączenia do sieci..

Zał. nr 1 do Wniosku o wydanie warunków
technicznych znak: WIPP.RRI.7013.4.2.2016
z dn. 02.06.2016 r.

Mapa zasadnicza
Skala: 1:500

Prop. miejsca przyłączenia
do sieci wodociągowej

miejsce włączenia
do kanalizacji

1118/4

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Targowa 3, tel./fax 052 387-13-96
86-050 SOLEC KUJAWSKI
NIP 554-031-42 88

zob. do warunków
z dnia 14.06.2016 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
Przygotowania Produkcji

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

