



P. Kowca

WOO.410.302.2016.KB

Bydgoszcz, dnia 18 lipca 2016 r.


Dni Mikulsko

Urząd Miasta i Gminy

Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7

86-050 Solec Kujawski



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 54 ust. 1, art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r., (wpływ: 07.07.2016 r.), znak: WIPP-BPP.6721.7.6.2015 opiniuje pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Solec Kujawski, w części obrębów geodezyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obszar, którego dotyczy przedłożony dokument, położony jest w granicy terenu chronionego, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) tj. Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia, gdzie obowiązują uwarunkowania określone w uchwale nr X/250/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2571).

Ustalenia projektu, wyznaczają przebieg lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Państwów, przez tereny części obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo, wyznaczając funkcje: infrastruktury technicznej: elektroenergetyki, gazownictwa; tereny rolnicze; drogi publicznej klasy głównej, lokalnej, dojazdowej i dróg wewnętrznych oraz komunikacji kolejowej.

Dokument, między innymi ustala pas technologiczny, dla projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV, o szerokości 70 m, na którym dopuszcza prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją, eksploatacją linii elektroenergetycznej;



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria@rdos-bydgoszcz.pl, bydgoszcz.rdos.gov.pl

zakazuje budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów budowlanych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a także budowli, z wyjątkiem niezbędnej infrastruktury oraz zakaz lokalizacji miejsc postojowych.

Tereny wyznaczone pod wyżej opisane zagospodarowanie, stanowią rozległe tereny leśne. Jednocześnie, w § 7 wskazano zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, tj. uwzględnienie wymogów wynikających z ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, a także dopuszczenie usuwania drzew i krzewów, w zakresie niezbędnym do realizacji oraz prawidłowego funkcjonowania ustaleń planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem terenów, oznaczonych symbolem ZL. Zapis ten pozwala sądzić, iż przewidziano minimalizację wycinki drzew.

Ewentualne uwarunkowania realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV, wynikać będą z odrębnych ustaleń dokonywanych między innymi na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, której przeprowadzenie jest obligatoryjne dla analizowanego zamierzenia, a ocena przeprowadzana w ramach ww. procedury będzie odnosić się do wpływu całości planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska.

Reasumując, uznano założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na obszarze Gminy Solec Kujawski, w części obrębów geodezyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo, za zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Kamila Sibiś
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Sprawę prowadzi: Krzysztof Biernacki, tel.: 52 50-65-666, wew. 6045, e-mail: kbiernacki@rdos-bydgoszcz.pl.