



UWAGA :

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zasilić z obwodu instalacji oświetleniowej parteru sprzed łączników oświetlenia

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIDNA POLAND

AW1	4 *	LUXIDNA	OPRAWA AWARYJNA RUTA RND_3W_B RND_3W_B 1h AT (370 lmj 4,2 W) "na ciemno"
2	3 *	LUXIDNA	ESSENCE LED 2600LM PLX E 21 840 L-1200MM (2279 lmj 18.0 W)
3	5 *	LUXIDNA	RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 (2528 lmj 23.0 W)
4	14 *	LUXIDNA	X-LINE LED 3900LM MICRO-PRM E 24 840 L-1800 (3613 lmj 27.0 W)
5	1 *	LUXIDNA	X-LINE LED 6600LM MICRO-PRM E 24 840 L-1800 (6115 lmj 47.0 W)
EW1	4 *	LUXIDNA	OPRAWA AWARYJNA SK8/1,2W/B/1/SE/AT/WL "na jasno"
EW2	1 *	LUXIDNA	OPRAWA AWARYJNA SK8/1,2W/B/1/SE/AT/WL "na jasno"
Zaw	2 *	LUXIDNA	OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 04 2J AT 840 / TERMOSTAT

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA

mufa studio projektowe		85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 35/2 tel. 793 003 522 e-mail: biuro@mufa-studio.pl www. mufa - studio. pl
RZUT PARTERU		1:100
INWESTOR:	URZĄD MIASTA i GMINY SOLEC KUJAWSKI ul. 23 STYCZNIA 7, SOLEC KUJAWSKI	
TEMAT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU "B" URZĘDU URZĘDU MIASTA i GMINY SOLEC KUJAWSKI ul. 23 STYCZNIA 7, SOLEC KUJAWSKI (dz. nr 714)	
PROJEKTANT	inż. ALEKSANDER MICHAŁSKI upr. KI-II-7342-97/98	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. LESZEK BIAŁKOWSKI upr. KI-II-7342-97/98	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA BUDOWLANY
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
16.08.2016	1:100	E.01