



UWAGA:

w przypadku braku wymiany licznika głównego w budynku "A" na licznik dwukierunkowy należy zabudować "układ antypompujący" uniemożliwiający dystrybucję energii generowanej w instalacji fotowoltaicznej do sieci ENEC Operator Sp. z o.o.

Dystrybutor układów fotowoltaicznych

GREEN SYNERGY Sp. z o.o.
ul. Szosa Gdańska 41
86-031 Osielsko k/Bydgoszczy

Łukasz Maślankowski kom. 501 570 697

 studio projektowe <small>ALCZYSTWA, I PROJEKTOWANIE SOLL</small>		85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 35/2 tel. 793 003 522 e-mail: biuro@mufa-studio.pl www. mufa - studio. pl	
SCHEMAT INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH			
INWESTOR:	URZĄD MIASTA i GMINY SOLEC KUJAWSKI ul. 23 STYCZNIA 7, SOLEC KUJAWSKI		
TEMAT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU "B" URZĘDU URZĘDU MIASTA i GMINY SOLEC KUJAWSKI ul. 23 STYCZNIA 7, SOLEC KUJAWSKI (dz. nr 714)		
PROJEKTANT	inż. ALEKSANDER MICHAŁSKI upr. KI-II-7342-97/98		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. LESZEK BIAŁKOWSKI upr. KI-II-7342-97/98		
BRANŻA		FAZA	
ELEKTRYCZNA		BUDOWLANY	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
16.08.2016			E.06