

| OZNACZENIE | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---------------------------------|--------|---|--|---|---|---|--|
| SCHEMAT | | | | | | | |
| OPIS | | Drzwi zewnętrzne, drewniane, zabytkowe, prawdopodobnie zachowane oryginalne. Stan techniczny drzwi oceniono jako zadowalający. Drzwi należy poddać konserwacji. | Drzwi zewnętrzne, drewniane, zabytkowe, prawdopodobnie zachowane oryginalne. Stan techniczny drzwi oceniono jako zły. Przeznaczone do wymiany. | Drzwi zewnętrzne, stalowe, wtórne, nie posiadają walorów zabytkowych. Drzwi w złym stanie technicznym, nie nadają się do dalszego użytkowania. Przeznaczone do wymiany. | Drzwi zewnętrzne, stalowe, wtórne, nie posiadają walorów zabytkowych. Drzwi w złym stanie technicznym, nie nadają się do dalszego użytkowania. Przeznaczone do wymiany. | Drzwi zewnętrzne, stalowe, wtórne, nie posiadają walorów zabytkowych. Drzwi w złym stanie technicznym, nie nadają się do dalszego użytkowania. Przeznaczone do wymiany. | Drzwi zewnętrzne, drewniane. Drzwi w złym stanie technicznym. Przeznaczone do wymiany. |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY | S [cm] | 140 | 105 | 87 | 111 | 96 | 90 |
| | H [cm] | 240+60 | 226+64 | 193 | 185 | 165 | 217 |
| ILOŚĆ [L/P] | szt. | 1 | 1/- | 1/- | -/1 | 1/- | 1/- |

INWENTARYZACJA
STOLARKA DRZWIOWA
ZEWNĘTRZNA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KREMER GRAF

mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. HALLERA 14
80-401 GDANSK
www.kremergraf.com.pl
tel/fax 58-041-49-80

INWESTOR

GMINA SOLEC KUJAWSKI
ul. 23 STYCZNIA 7
86-050 SOLEC KUJAWSKI

OBIEKT

Budynek Szkoły w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 13
86-050 Solec Kujawski

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa budynku po Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
na potrzeby szkoły męzkiej I stopnia
w Solcu Kujawskim

LOKALIZACJA

ul. 23 Stycznia 13
Solec Kujawski 86-050
dz. nr 717/3

TYTUŁ RYSUNKU

INWENTARYZACJA STOLARKA
DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

| | |
|--|-------------------------------------|
| BRANŻA | STADIUM |
| ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY |
| FUNKCJA | NR UPRAWNIEŃ |
| projektował mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014 | PODPIS |
| sprawdził mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016 | |

NR RYSUNKU

IN-16

| | | |
|---------|--------|---------|
| ARKUSZ: | SKALA: | DATA: |
| A3 | 1:100 | 2017-03 |