

Bydgoszcz dn. 11.08.2015.

Numer	WO-029-2015
-------	-------------

Agador s.c.
Pracownia Projektowa
ul. Wojska Polskiego 19b
85 – 171 Bydgoszcz

Warunki na przebudowę oświetlenia drogowego w ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: przebudowa oświetlenia przy ulicy Bydgoskiej

warunki dotyczą: przebudowa obiektu istniejącego

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLLENIA

Szafka oświetleniowa Piastów zasilana ze stacji 15/0,4 kV Piastów – Gazownia Nr 11011

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego

- Bez inwestycji ENEA Operator Sp. z o.o. i Enea Oświetlenie Sp. z o.o. .

2. w zakresie dotyczącym urządzeń odbiorcy

- Kolidujący słup oświetleniowy metalowy w ulicy Bydgoskiej z projektowaną ulicą Ogrodową należy przebudować poza teren kolizyjny.
- Istniejący słup przed przebudową należy dokonać oględzin czy nadaje się do przestawienia. W przypadku posadowienia nowego słupa należy zastosować słup typu Valmont okrągły.
- Sposób zasilania oraz typ i przekrój kabla pozostaje bez zmian.
- opracować dokumentację techniczną i przedłożyć do uzgodnienia w RD Bydgoszcz
- Po wykonaniu robót całość podlega odbiorowi / sprawdzeniu technicznemu przez RD Bydgoszcz.
- Przebudowana sieć oświetleniowa pozostaje na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą - **całość urządzeń pozostaje na majątku i w eksploatacji ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.**

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Istniejąca szafka oświetlenia ulic.- bez zmian

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do rozliczeń w grupie taryfowej **C11o – bez zmian**

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:

Zabezpieczenie główne przelicznikowe – bez zmian

6.15/2015
17.08.2015



Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kąpielowa 6

tel. +48 / 52 327 21 00
fax +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
eob.sekretariat-rd1@enea.pl

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:

Sieć elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z o.o. pracuje w układzie sieci TT

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.
2. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
3. Dla rozbudowy sieci oświetleniowej bez wzrostu mocy przyłączeniowej nie jest wymagane zawarcie umowy o przyłączenie do sieci.
4. Niniejsze warunki na usunięcie kolizji będą skuteczne pod warunkiem podpisania umowy kolizyjnej z właścicielem tj. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz ul. Kąpielowa 6, 85-513 Bydgoszcz. Umowę należy załączyć do dokumentacji projektowej.

Data ważności warunków: 2 lata od daty ich doręczenia

ENEA Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
Wz
[Podpis]
Przemysław Michalski
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

(podpis osoby upoważnionej)