

Bydgoszcz, 2015-08-11

Numer	WO-028-2015
-------	-------------

Agador s.c.

Pracownia Projektowa  
ul. Wojska Polskiego 19b  
85-171 Bydgoszcz

### **Warunki na demontaż oświetlenia drogowego ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim.**

**charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: demontaż oświetlenia ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim.**  
**warunki dotyczą demontaż i przebudowa obiektu istniejącego**

#### **I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLLENIA**

Szafka oświetleniowa Ogrodowa zasilana z linii nn ze stacji 15/0,4 kV Targowa Nr 11458

#### **II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI**

##### **1. w zakresie dotyczącym urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego**

- Bez inwestycji ENEA Operator Sp. z o.o. i ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. .

##### **2. w zakresie dotyczącym urządzeń odbiorcy**

- Zdemontować istniejące oświetlenie kablowe oraz podwieszone do linii wspólnej wraz z szafką oświetleniową słupową na ulicy Ogrodowej. ( całość )
- Zdemontować kabel sterowniczy ze słupa przy ulicy Bydgoskiej do szafki Ogrodowa.
- opracować dokumentację techniczną i przedłożyć do uzgodnienia w RD Bydgoszcz
- Po wykonaniu robót całość podlega odbiorowi / sprawdzeniu technicznemu przez RD Bydgoszcz.

#### **III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ**

Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą - **demontaż istniejącego zasilania szafki oświetleniowej**

#### **IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO**

Istniejąca szafka oświetlenia ulic – demontaż układu pomiarowego

#### **V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO**

Bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do rozliczeń w grupie taryfowej **C11o – demontaż**

#### **VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:**

Zabezpieczenie główne przelicznikowe – demontaż

#### **VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:**

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .

476/2011  
12.08.2011



Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
ENEA Operator Sp. z o.o.  
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapiełowa 6

tel. +48 / 52 327 21 00  
fax +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43  
eob.sekretariat-rd1@enea.pl

## VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:

Sieć elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z o.o. pracuje w układzie sieci : TT

## IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.
2. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
3. Niniejsze warunki na demontaż będą skuteczne pod warunkiem podpisania umowy likwidacyjnej z właścicielem tj. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Umowę należy załączyć do dokumentacji projektowej.
4. Dla rozbudowy sieci oświetleniowej bez wzrostu mocy przyłączeniowej nie jest wymagane zawarcie umowy o przyłączenie do sieci.

**Data ważności warunków: 2 lata od daty ich doręczenia**

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz  
Wz  
Pawel Michalski  
Kierownik Działu Majątku Sieciowego

(podpis osoby upoważnionej)