

DANE OGÓLNE	TABLICZKA			SO-UM-OGRODOWA	S0-UM-OGRODOWA	-	S0-0Q	S0-H	-	SO-QP	-	-
	NR OBWODU			0	L1	-	0Q	H	-	P	-	-
	OPIS ODBIORNIKA			ZASILANE SŁUP NR 301/10/92	LICZNIK ENERGII -	-	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY -	WSKAŹNIK NAPIĘCIA -	-	OCHR. PRZECIWPRZEPIĘCIOWA PROTECTION ANTI SURTENSION	-	-
	ILOŚĆ I TYP ODBIORNIKÓW			Pi=2,55[kW] Ps=2,55[kW], Is=4[A]	- -	- -	- -	- -	- -	<1,5 kV typ 1> -	- -	- -
OBCIĄŻENIE	MOC [kW]	L1	L-3f	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		L2		1		-		-		-		-
		L3		1		-		-		-		-
KABLE	NR KABLA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TYP KABLA			YAKY	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRZEKRÓJ			4x25	-	-	-	-	-	-	-	-
	DŁUGOŚĆ			15[m]	LgY	-	LgY	LgY	-	LgY	-	-
-	-				-		-	-		-		
	-				-		-	-		-		
-	-				-		-	-		-		
	-				-		-	-		-		

PROJEKTANT:

Agador S.C.
projekty@agador.eu
agadorkz@interia.pl
"AGADOR" s. c.
Krzysztof Zarkow - Elżbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz - ul. Tucholska 7/55
pracownia:
85-171 Bydgoszcz - ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

TEMAT:
Schemat strukturalny szafki SO-UM-OGRODOWA

INWESTYCJA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZWIĄZANEGO Z BUDOWĄ UL. OGRODOWEJ W SOLCU KUJAWSKIM

OPRACOWAŁ: inż. Przemysław Proczek
KREŚLIŁ: inż. Przemysław Proczek
SPRAWDZIŁ:

SKALA/FORMAT: A4
DATA: 06.11.2015
RYSUNEK/ARKUSZ: 3/1