

BZPiFZ.27.24.2017

### **UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim”  
nr sprawy BZPiFZ.27.24.2017.

Zamawiający przedstawia pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadane przez uczestników postępowania wraz z odpowiedziami które należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki z klejonki sosnowej łączonej na długości na mikrowczepty w warstwach zewnętrznych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje stolarki okiennej wykonanej z drewna klejonego z zastosowaniem w warstwie zewnętrznej profili bez połączeń; łączenia można stosować w warstwach środkowych.