

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Kościelnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa dróg na Osiedlu Leśnym”

Zamawiający przedstawia pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadane przez uczestników postępowania wraz z odpowiedziami, które należy uwzględnić w ofercie.

1. W opisie technicznym branży sanitarnej jest inf. o odwodnieniu liniowym L = 4,5 m z wbudowanym osadnikiem. Proszę o podanie parametrów oraz dopisanie pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź:

Odwodnienie liniowe o szerokości wewnętrznej 100mm bez spadku, ze studzienką odpływową z osadnikiem. Korpus korytka wykonany z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C60/75. Ruszt z żeliwa sferoidalnego, z powłoką KTL klasy D400kN. Wbudowywanie korytek wykonywać zgodnie z informacją od dostawcy systemu. System powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1433:2005 oraz posiadać Atest Higieniczny.

Do przedmiarów i kosztorysu ofertowego w dziale „ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ” w pkt. 2 **Roboty montażowe** należy dopisać pozycję 13: „Wykonanie odwodnienia liniowego z wbudowanym osadnikiem” o długości L = 4,5 m.

2. Wnioskujemy o dopisanie w § 15 ust. 2 pkt. a) tiret czwarty: słowa „pisemnych”. „Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazów przedstawiciela Zamawiającego”. Ze względu na surowość kary jakim jest rozwiązanie umowy z powyższego powodu, jaki i udokumentowanie podstawy rozwiązania umowy, w przypadku rozbieżnych stanowisk obu Stron co do tej podstawy.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni przedstawioną propozycję zmiany w umowie. Skorygowany wzór umowy umieszcza na stronie internetowej przetargu.

3. Wnioskujemy o dopisanie w § 14 umowy ust. dotyczącego wysokości kary jaką zapłaci Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Analogiczną karę Zamawiający zastrzegł sobie w ust. 1 pkt. d), z uwagi na to, że umowa o roboty budowlane ma charakter umowy wzajemnej. Wnioskujemy jak powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił powyższy wniosek dokonując zmiany w umowie. Skorygowany wzór umowy umieszcza na stronie internetowej przetargu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.