

BZPiFZ.27.31.2018

Solec Kujawski, dnia 17.12.2018 r.

GMINA SOLEC KUJAWSKI
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-289-24-92

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: Postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania w ramach zadania pn. : Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim.

Zamawiający podaje pytania i odpowiedzi zadane przez uczestników postępowania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty:

Pytanie 1: Czy Zamawiający podtrzymuje rezygnację z budowy systemu drenażowego boiska? W SIWZ zamawiający nie wymienił w zakresie robót wykonania drenażu boiska. Drenaż nie jest konieczny jeśli grunt jest przepuszczalny lub gdy Zamawiający na tym etapie rezygnuje z budowy drenażu z uwagi na brak środków finansowych. Drenaż można wybudować również na etapie użytkowania boiska jak będzie niezbędny.

Odpowiedź: Zgodnie z przedstawioną geologią grunt spełnia parametry przepuszczalności dla nawierzchni trawiastych. Zamawiający w przedstawionej dokumentacji przetargowej od początku nie przewidywał budowy systemu drenażowego boiska. Wycenę należy przygotować zgodnie z ostatnią aktualizacją przedmiaru robót.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Krystyna Mieliska
Pełnomocnik Burmistrza

