

**w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody –
drzewa z gatunku dąb szypułkowy**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)¹

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Uzgadnia się zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które mają być przeprowadzone na drzewie z gatunku dąb szypułkowy (*Quercus robur* L.) uznanego za pomnik przyrody – nr rejestru wojewódzkiego 605, rosnącego na działce nr ew. 44/2, obręb Makowiska [0002] gmina Solec Kujawski.

§ 2. Zakres prac, o których mowa w § 1, dotyczy:

- 1) przycięcia gałęzi nadmiernie zbliżonych do przewodów fazowych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Pątnów – Jasiniec tor I oraz usunięcia gałęzi suchych i nadłamanych grożących upadkiem na przedmiotową linię;
- 2) oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po cięciu gałęzi;
- 3) oczyszczenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa.

§ 3. Zakres prac, o których mowa w § 2 należy przeprowadzić w terminie do 31 grudnia 2019 r., przy spełnieniu następujących warunków:

- 1) prace w koronie drzewa winny być przeprowadzone przez osobę lub firmę specjalistyczną posiadającą doświadczenie w pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
- 2) przy wykonywaniu cięć należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa;
- 3) prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w ich obrębie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

¹ Zmiany: Dz.U.2018.2244, Dz.U.2018.2340

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY VII/61/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 31 MAJA 2019 ROKU

**w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody –
drzewa z gatunku dęb szypułkowy**

Podjęcie przedmiotowej uchwały następuje na wniosek z dnia 19.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.04.2019 r.) uzupełniony w dniu 06.05.2019 r., złożony przez Pana Krzysztofa Bończaka - Prezesa Zarządu firmy SOEN Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, działającego w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., który zwrócił się do tut. organu o wyrażenie zgody na dokonanie cięć sanitarno-technicznych i ochronnych dębu szypułkowego rosnącego na działce nr ew. 44/2 w miejscowości Makowiska gmina Solec Kujawski, z uwagi na nadmierne zbliżenie konarów i gałęzi drzewa do linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Pątnów-Jasiniec tor I.

Drzewo wskazane w ww. wniosku, stanowi pomnik przyrody na podstawie punktu 605 załącznika do rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 120). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Na podstawie art. 44 ust. 1 ww. ustawy ustanowienie pomnika przyrody zostało w całości przekazane do kompetencji rad gmin, w związku z czym uzgodnienie zakresu i warunków prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody leży w gestii Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.

Prace w obrębie korony dębu szypułkowego będącego pomnikiem przyrody związane są z koniecznością utrzymania bezpiecznej odległości gałęzi (w tym konarów) drzewa od przedmiotowej linii elektroenergetycznej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego, a także bezpieczeństwa przesyłowego energii elektrycznej. Z treści wniosku przedłożonego przez Pana Krzysztofa Bończaka Prezesa Zarządu firmy SOEN Sp. z o.o. wynika, że naruszona została odległość bezpieczna, gdyż wykonane pomiary wykazały zbliżenie gałęzi pomnika przyrody poniżej 6 m od linii 220 kV. Występowanie zadrzewienia w odległości mniejszej jak 6 m z każdej strony od przewodów fazowych linii 220 kV stwarza wg wnioskodawcy realne zagrożenie wystąpienia łuku elektrycznego, co w konsekwencji grozi porażeniem prądem, wystąpieniem pożaru prowadzącego m.in. do samozniszczenia podlegającego ochronie drzewa.

Zasadność wniosku potwierdza dodatkowo fakt, że wskazane drzewo znajduje się również bezpośrednio przy użytkowanych budynkach biurowych, a jego nadmierna bliskość do linii energetycznej grozi niebezpieczeństwem osobom w nich przybywającym, a także grozi uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki