

Wspólnota Mieszkaniowa  
86-050 Solec Kujawski, ul. Juliusza Słowackiego 6

Solec Kujawski, 03.06.2019r.

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na zadanie, realizowane w ramach prac termomodernizacyjnych, dotyczące „**Docieplenia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 6 w Solcu Kujawskim**”

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotowego zamówienia, działając z upoważnienia Zamawiającego, jako Zarządca Budynku informuję, że :

1. Do izolacji dachu dopuszcza się płyty styropianowe EPS 200-036 o gr 14 cm, samogasnący, współczynnik przewodności cieplnej  $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  nielaminowane. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do położenia papy samoprzylepnej zastępującej laminat. W pozycji nr 12 [Izolacje cieplne z płyt styropianowych laminowanych EPS 200-036, gr. 14 cm poziome na wierzchu konstrukcji] należy uwzględnić dodatkową papę samoprzylepną.
2. Ze względu na duże średnice rynien i rur spustowych dopuszcza się zastosowanie rur z blachy ocynkowanej.

Zarządca Budynku  
Waldemar Mazur