

BZPiFZ.271.20.2019

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim”

Zamawiający przedstawia pytanie zadane przez uczestnika postępowania przetargowego, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z odpowiedzią, **którą należy uwzględnić w przygotowaniu oferty:**

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym, zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy w następującym zakresie: *Zmiany typu oświetlenia z zaprojektowanego na w pełni autonomiczne, zasilane energią słoneczną z użyciem baterii litowo-jonowych.*”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, w stosunku do wymienionych w opracowaniach projektowych lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały lub urządzenia wymienione w w/w dokumentach. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.

Kryteria równoważności:

Oprawa oświetleniowa typu LED:

- napięcie zasilania 230V
- stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10
- stopień szczelności IP66
- wydajność oprawy 140 lm z 1 Wata

- temperatura barwowa: 3900-4300 K
- żywotność: 100 000 h
- ochrona przed przepięciem 10 kV
- wbudowana redukcja mocy

Słup oświetleniowy:

- słup stalowy, okrągły, zbieżny, dwukrotnie cynkowany
- całkowita wysokość słupa 8 lub 9 m, zgodnie z projektem
- wysięgnik jednoramienny o długości, wysokości i kącie nachylenia zgodnie z projektem
- słup zabezpieczony elastomerem do wysokości wnęki bezpiecznikowej

Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne nie mogą zmieniać w sposób istotny założeń projektowych, skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w trwających lub zakończonych procedurach administracyjnych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Krystyna Mikulska
Pełnomocnik Burmistrza

