

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim”

Zamawiający przedstawia pytania zadane przez uczestnika postępowania przetargowego, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z odpowiedziami, **które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty:**

Pytanie 1: „Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji Inwestycji ze względu na późniejszą dostawę głównych materiałów – słupów? Powyższe podyktowane jest tym, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że termin dostawy słupów które zostały zaprojektowane przez Projektanta to ok 7/8 tyg. od złożenia Zamówienia. A termin realizacji 1 części to 20.12.2019r.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji inwestycji. Podane w projektach materiały są przykładowe. Zamawiający zgodnie z „Pytaniami i odpowiedziami” z dnia 14.10.2019 r. dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, w stosunku do wymienionych w opracowaniach projektowych lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ.

Pytanie 2: „W dokumentacji projektowej: „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Średnia w Solcu Kujawskim” wystąpił błąd projektowy. Wg. deklaracji producenta zaprojektowany słup SAL-75 nie wytrzyma obciążenia wysięgnika WR-T1/1,5/5. Producent w karcie katalogowej wskazał, które wysięgniki można instalować na zaprojektowanym słupie. W związku z powyższym proszę o wskazanie modelu wysięgnika, który należy uwzględnić w wycenie oferty.”

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił wersję elektroniczną dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Średnia w Solcu Kujawskim” bez poprawek wprowadzonych w wersji papierowej. Skorygowana dokumentacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu dzisiejszym.

Pytanie 3: „W dokumentacji projektowej: „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Średnia w Solcu Kujawskim” wystąpił błąd projektowy. Zaprojektowana oprawa nie spełnia wymagań postawionych przez Projektanta:

Ustęp 6.2. punkt 2, litera S – Skuteczność świetlna min. 111 lm/W

Ustęp 6.2. punkt 2: $4100\text{lm}/57\text{W} = 71,93$

W związku z powyższym proszę o wskazanie oprawy (modelu) spełniającej wymagania.

Ponadto ze względu na wymóg wykonania pomiaru iluminacji jezdni i przekazanie ich w dokumentacji powykonawczej proszę o dołączenie obliczeń fotometrycznych potwierdzających fakt, że zaprojektowany rozstaw opraw spełnia warunki oświetleniowe dla tego typu drogi.”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 4: „Zwracam się z prośbą o odstąpienie Zamawiającego od wymogu wykonania pomiaru iluminacji jezdni. Powyższe podyktowane jest tym, iż taki pomiar należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów przez min. 3 dni + sucha jezdnia). A ze względu, iż okres prac budowlanych przypada na środek zimy ten wymóg będzie wręcz nie realny do spełnienia przez przyszłych oferentów.”

Odpowiedź:

W związku z koniecznością przeprowadzenia pomiarów iluminacji jezdni w odpowiednich warunkach atmosferycznych, Zamawiający wydłuża termin wykonania i dostarczenia w/w pomiarów do 15.05.2020 r. Zamawiający dokonał korekty w „projekcie umowy” (zał. nr 7 do SIWZ) i uzupełnił jej zapisy w powyższym zakresie. Skorygowany dokument został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu dzisiejszym.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2019 . do godz. 12.00 i zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia:

ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien przedłożyć oryginał Oferty w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opieczętowanym pieczętką firmową zaadresowaną: **Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul.23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski**, opisaną w następujący sposób:

<p>Oferta na</p> <p>„Rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawski”</p> <p>Nie otwierać przed 24.10.2019 r. godz. 12¹⁵</p>

ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


1. Oferty należy składać:

do dnia 24.10.2019 do godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7,
(Kancelaria – Biuro Podawcze, pokój nr 1 – parter).

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu 24.10.2019 o godz. 12.15
w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7,
budynek E.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

Załączniki:

- skorygowany Projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ,
- skorygowany Projekt budowlany pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Średnia w Solcu Kujawskim”.