

GMINA SOLEC KUJAWSKI

ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
NIP 554-289-24-92

Solec Kujawski, 21 maja 2020r.

BZPiFZ.271.8.2020

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych: nr 051043C (ul. Łąkowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od km 0+000 do km 0+958, nr 051089C (ul. Zbożowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim. (BZPiFZ.271.8.2020) Zamawiający przedstawia pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadane przez uczestników postępowania wraz z odpowiedziami które należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur betonowych i żelbetowych na kanałach deszczowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie rur betonowych i żelbetowych do budowy kanałów deszczowych.

Zamawiający dopuszcza, zamianę rur PEHD na rury dwuścienne PP typu PRAGMA.

Pytanie nr 2

W związku z pandemią i problemem z uzyskaniem ofert proszę o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 01.06.2020 r. do godz. 12.00.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krystyna Mikulska
Pełnomocnik Burmistrza