

### **UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn.:  
„Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada” (WIPP.ZP.271.4.2020)

Zamawiający przedstawia pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadane przez uczestników postępowania wraz z odpowiedziami które należy uwzględnić w ofercie.

1. Proszę o informację czy do przetargu wykonawca ma przyjąć do wyceny system nawadniania kropelkowego jeśli tak to proszę o zamieszczenie projektu nawadniania oraz wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do wyceny nawadniania.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie systemu nawadniania kropelkowego. Zamawiający umieszcza na stronie przetargu „Wytyczne do nawadniania ogródków kieszeniowych”.

2. Proszę o informację czy zamawiający przewiduje wycinkę drzew jeśli tak to proszę o informację czy posiada pozwolenie na wycinkę

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew.

3. Czy zamawiający posiada odpowiednie przyłącze do wykonania systemu nawadniania

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykorzystanie do zasilania systemu nawadniania istniejący zasobnik wody napełniany przez pompy głębinowe, który znajduje się w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim przyległym do projektowanej promenady.

4. Czy zamawiają gwarantuje odpowiednie ciśnienie wody do systemu nawadniania

Odpowiedź:

Zgodnie z „Wytycznymi do nawadniania ogródków kieszeniowych” system nawadniania kropelkowego powinien zawierać pompę gwarantującą odpowiednie ciśnienie.

5. Proszę o podanie wielkości roślin które mają być posadzone w projektowanych ogródkach kieszonkowych.

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa polska	Parametry (pojemnik, Pa - wysokość pnia, obwód pnia w cm, fi)	Ilość
1	Lawenda HIDCOTE	c2, 15-20 cm	10
2	Róża Rabatowa BAILANDO	2l, 40 cm	8
3	Hortensja Limelight	c5, 60-70 cm	9
4	Żurawka Obsidian	c2, 20-25 cm	16
5	Hortensja Vanilla Fraise	c3, 40-50 cm	13
6	Żywotnik Danica	c3, 20-25 cm	6
7	Berberys Admiration	c3, 15-20 cm	8
8	Winobluszcz trójklapowy	c1, 60-70 cm	24
9	Żurawka Berry Smoothie	c2, 25-30 cm	36
10	Sosna szczepiona na pniu	c7,5, Pa 50-80, 4-6 cm	4
11	Hosta Patriot	c3, 20-25 cm	18
12	Czosnek ozdobny Globemaster	c3	14
13	Cis stożek	c7,5, 60-80 cm	2
14	Bukszpan kula duża	c25, fi 50-60, f. kulista	2
15	Bukszpan kula mała	c12, fi 20-40, f.kulista	2
16	Runianka Japońska	c2, 15-20 cm	40
17	Liatra kłosowa	p9	14
18	Cis kula szczepiona na pniu	c25, fi 50-60, f. kulista	2
19	Róża okrywowa „Marathon”	2l, 40 cm	8

**UWAGA:**

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia został powiększony o wykonanie robót związanych z miejscowym naprawieniem nawierzchni chodnika. Na stronie przetargu Zamawiający umieszcza uzupełnione o dane zakres Zbiorcze Zestawienie Kosztów oraz skorygowany wzór Umowy.

z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Krystyna Mikuśka  
Pełnomocnik Burmistrza