WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
POWIAT BYDGOSKI
Jednostka ewidencyjna: 040308_4, Solec Kujawski - M

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Solec Kujawski ul. Prosta, Zbożowa, Wiejska i przyległe
Skala 1:500
Arkusz nr 2 (3)

OBRĘB: Nr 0001, M. SOLEC KUJAWSKI
ARKUSZ MAPY: 6.192.22.14.1.4, 14.2.3, 14.2.4, 14.3.2, 14.4.1, 14.4.2
ID: 6640.1705.2020
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PROSTOKĄTNYCH PŁASKICH: "2000/18"
UKŁAD WYSOKOŚCI: PL-EVRF2007-NH
MAPA NIE ZAWIERA BADANIA SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH
Solec Kujawski dnia 22.04.2020

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BYDGOSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0403.2020 2608
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	27.04.2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Treści zawarte na niniejszej planszy są identyczne jak treści mapy do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę i zarejestrowanej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez Starostę Bydgoskiego pod nr. P.0403.2020.2608 w dniu 27-04-2020

Za zgodność z orginałem
projektant mgr inż. Roman Pietrzak

PODZIAŁ PLANÓW NA ARKUSZE PROJEKTOWE

ARKUSZ NR E1
ARKUSZ NR E2
ARKUSZ NR E3

OZNACZENIE	OPIS
SO 2-1-0403083-.....	Istniejąca szafa oświetleniowa - szt. 6, własność ENEA Oświetlenie do demontażu
	Istniejący kabel oświetleniowydo unieczynnienia - własność ENEA Oświetlenie.
1	(1-106) - Numer oprawy zainstalowanej na słupach linii napowietrznej nn-0,4kV - **do demontażu**
	Projektowany słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany RAL7040 wysokości 6m bez wysięgnika (doświetlenie przejść dla pieszych) i 8m montowany na prefabrykowanym fundamencie z wysięgnikiem długości 1m o kącie 0° z oprawą oświetleniową z odlewu aluminiowego IP66 z szerokokątnym układem optycznym i źródłem LED w białym zimnym kolorze światła, z redukcją mocy w oprawie. Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A.
	Zaprojektowano oprawy oświelteniowe o parametrach opraw n/w:
1 52 szt.	Oprawa **IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5308 NW 46W**
2 66 szt.	Oprawa **IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5303 NW 46W**
3 72 szt.	Oprawa **IZYLUM2 30 LEDS 700mA 5304 NW 67W**
4 45 szt.	Oprawa **IZYLUM2 30 LEDS 700mA 5308 NW 67W**
5 30 szt.	Oprawa **IZYLUM2 30 LEDS 700mA NW 67W asymetryczna**
Łącznie 265 szt.	
30(36)	**30 - długość wykopu, (36) - całkowita długość kabla [m]**
S1/I/3/L1	**n\-numer szafki S1-SOL1, S2-SOL2, n\-numer obwodu, \n-numer słupa, Ln-numer fazy**
	Projektowany kabel oświetleniowy typu YAKY 5x35mm² na całej długości w rurze osłonowej karbowanej fi 75
R-75/13m	Projektowana rura osłonowa fi 75 grubościenna sztywna o wytrzymałości 750N przepust pod drogą
R≤10Ω	Projektowany uziom z pręta FeZn fi 20 (3 pręty po 6m każdy)
	Istniejący słup linii napowietrznej n.n. z oprawą drogową do demontażu.
	sieci projektowane - przebieg udostępniony w ramach narady koordynacyjnej
UWAGA:	W miejscach skrzyżowania kabla YAKY 5x35mm² z wodociągiem, gazociągiem innymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz wjazdami do posesji projektowany kabel chronić rurami osłonowymi prod. "AROT" typu DVK-75. Kable układać minimum 0,5m od istniejących kabli energetycznych.

TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO			
BIURO PROJEKTOWE	ELPIKS Górsk ul. Wiejska 1; 87-134 Zlawies Wielka tel/faks: +48 56 678 17 68; kom. 602 819 938			
OBIEKT:	PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OSIEDLU LEŚNYM W SOLCU KUJAWSKIM			
ADRES:	"OSIEDLE LEŚNE" - ULICE: BARWNA, BŁĘKITNA, JESIENNA, KOLOROWA, LETNIA, ŁĄKOWA, MALINOWA, MROŹNA, POGODNA, PROSTA, SŁONECZNA, SREBRNA, ŚNIEŻNA, TĘCZOWA, WIEJSKA, WIOSENNA, ZBOŻOWA, ZIELONA, ZIMOWA, ZŁOTA			
INWESTOR:	GMINA SOLEC KUJAWSKI UL. 23 STYCZNIA 7, 86-050 SOLEC KUJAWSKI			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	data:	05.05.2020r.	
funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	skala
projektant:	mgr inż. Roman Pietrzak	UAN-N-V/147/TO/84 spec. instalacyjno-inżynieryjna		1:500
sprawdzający:	Lech Świderek	GT.I.7342/192/TO/94 spec. instalacyjno-inżynieryjna		nr rys.
opracował:	Tomasz Gondek			E3