

WIPP.ZP.11.2020

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dot.: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na terenie os. Leśnego w Solcu Kujawskim w ramach Projektu pn.: "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski". Zamawiający przedstawia pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadane przez uczestnika postępowania wraz z odpowiedzią, którą należy uwzględnić w ofercie.

### Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych w stopniu szczelności IP65 który to jest standardowym, powszechnie stosowanym stopniem ochrony dla opraw oświetlenia ulicznego przez czołowych producentów na polskim rynku . Poziomą szczelność IP67 ma zastosowanie w przypadku opraw oświetleniowych które będą narażone na długotrwałe przebywanie w wodzie, a więc przypadku oświetlenia drogowego ten parametr jest stanowczo zawyżony co może sugerować celowe ograniczanie konkurencji.

W przypadku gdy zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wskazanie przynajmniej dwóch innych producentów oświetlenia drogowego którzy posiadają w ofercie oprawy oświetleniowe spełniające parametry techniczne zawarte w dokumentacji przetargowej.


### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania opraw oświetleniowych w stopniu szczelności IP65. Zgodnie z charakterystyką opraw oświetleniowych w dokumentacją projektową wymagane są oprawy oświetleniowe o następujących parametrach:

1. Szczelność komory optycznej IP66 lub IP67
2. Szczelność komory elektrycznej IP66 lub IP67
3. Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium

Ponadto Zamawiający , w celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z potencjalnego zainstalowania opraw oświetleniowych o niesprawdzonej klasie i jakości, wymaga stosowania opraw producentów, legitymujących się doświadczeniem w zakresie oświetlenia drogowego, którzy w sposób ciągły będą w stanie dostarczać części zamienne lub nowe oprawy oraz zagwarantują utrzymanie produkcji opraw wraz z częściami zamiennymi przez co najmniej 10 lat od daty ich zakupu.

Nie jest rolą Zamawiającego wskazywać producentów oświetlenia drogowego. W dokumentacji projektowej bazowano na oprawach firmy Schreder, przy czym wybór ma charakter przypadkowy i służy jedynie wyliczeniu parametrów oświetleniowych na poszczególnych ulicach.

BURMISTRZ  
  
wz. Barbara Stankowska  
Zastępca Burmistrza