

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)<sup>1</sup> oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)<sup>2</sup>, po rozpatrzeniu skargi z dnia 15 czerwca 2014 r.

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM**

**UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Uznaje się skargę \_\_\_\_\_ z dnia 15 czerwca 2014 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Jan Koszarski

<sup>1</sup> Zmiana: Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318, Dz.U.2014.379

<sup>2</sup> Zmiana: Dz.U.2014.183

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski**

W dniu 7 lipca 2014 r. do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w zakresie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczaniu finansowym kosztów dostawy ciepła w budynku przy ul. w Solcu Kujawskim, którą Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przekazała według właściwości. Przesłana skarga z dnia 15 czerwca 2014 r., wpłynęła do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy dnia 24 czerwca 2014 r. Podstawę przedmiotowej skargi stanowi fakt wysokich należności z tytułu rozliczenia kosztów dostawy ciepła (niedopłaty), którymi obciążane są skarżące, przy jednoczesnym prowadzeniu przez nie oszczędnego trybu zużycia ciepła.

Przewodniczący Rady Miejskiej, mając na względzie prawidłowe oraz wszechstronne ustalenie stanu faktycznego, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o udzielenie wyjaśnień w niniejszej sprawie. W odpowiedzi, uzyskano szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozliczenia finansowego dostawy ciepła do budynku przy ul. w Solcu Kujawskim w 2013 r., włącznie z przedstawieniem wysokości kosztów ogólnych dostawy ciepła do celów grzewczych i do podgrzania wody a także kwoty, jaką ostatecznie obciążono mieszkańców budynku z tytułu podgrzania wody oraz ogrzania powierzchni użytkowej. Dodatkowo przedstawiono dane techniczne dotyczące budynku, dokonanej w 2010 r. jego termomodernizacji, węzła cieplnego oraz instalacji grzewczej w budynku, a także stanowisko co do ich poprawnego, zgodnego z dokumentacją wykonania, potwierdzone oględzinami osób posiadających w tym zakresie specjalistyczną wiedzę i odpowiednie uprawnienia. Ponadto wskazano także czynności, jakie zostały już podjęte celem zmniejszenia kosztów dostawy ciepła, jak np.: zmiana od 1 stycznia 2014 r. zamówionej mocy z 36 KW do 11 KW, kontrola urządzeń pomiarowych, węzła cieplnego, instalacji cieplnej i wodnej, ocieplenie 0,70 m odcinka instalacji ciepłej wody, przeprowadzenie przez ekspertów analizy kosztów ciepła. Zaproponowano również szereg rozwiązań, których efektem może być obniżenie kosztów zużycia ciepła w budynku w przyszłości.

Z uwagi na złożoność problematyki będącej przedmiotem skargi, Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, które również wykazało prawidłowość postępowania organu wykonawczego.

Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

Operat sporządzony przez niezależnego eksperta Czesława Trzos prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.W. „Czemar” Czesław Torzos z siedzibą w Bydgoszczy, nie wykazał nieprawidłowości w rozliczaniu ciepła. Jednocześnie wynika z niego, iż instalacja ciepła w budynku przy ul. Solcu Kujawskim została zainstalowana zgodnie ze sztuką.

Według Jerzego Czerwczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „Auto-Automatyka” Jerzy Czerwczak z siedzibą w Bydgoszczy, wysokie koszty zużycia ciepła w przedmiotowym budynku spowodowane są wysoką mocą ciepłą zamówioną zgodnie z obowiązującymi normami dla takiego typu obiektu. Administracja budynku - gmina Solec Kujawski, z uwagi na wymogi gwarancyjne stawiane przez projektantów oraz wykonawców modernizacji obiektu, nie mogła dokonać zmian w mocy, zamówionej na okres 2 lat. Po okresie gwarancyjnym, moc ciepła została już zamówiona w obniżonej, minimalnej stawce, jaką akceptuje KPEC.

Zdaniem w/w ekspertów, w przedmiotowym budynku nie ma możliwości znaczącego obniżenia kosztów zużycia ciepła. Jedynym sposobem na rozwiązanie problemu zbyt drogiego dla mieszkańców ogrzewania budynku, jaki rekomenduje Komisja Rewizyjna jest zmiana sposobu jego ogrzewania wraz z ogrzewaniem wody, za pomocą kotła gazowego.

Podsumowując, Rada Miejska w Solcu Kujawskim działając w oparciu o wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz wyniki postępowania Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę za bezzasadną.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Jan Koszarski